

Organes de verrouillage issue de secours sur blocs-portes simple action

E90/EI90

Les organes de verrouillage listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe.

Les dimensions des vantaux dépendent en partie de l'encombrement et du positionnement de l'organe de verrouillage choisi. Veuillez nous consulter pour plus de précisions.

Organes de verrouillage encastrés

Référence	Fabricant	Conso unitaire	Tension	Résistance à la pression	Pré-câblée	Quantité		
						SV	DV	
							Bat. tiercé	Bat. droit
EFF 332	EFF	2,3 W	24 ou 48 V	3000 N	non	1	1	2
EFF351M	EFF	3,2 W	24 ou 48 V	3000 N	non	1	1	2

Les organes de verrouillage encastrés ne se montent qu'en huisserie bois sans imposte.

Dans le cas d'un bloc-porte double vantaux avec battement à chant droit, un organe de verrouillage doit être mis en place pour chaque vantail.

Organes de verrouillage en applique

Référence	Fabricant	Conso unitaire	Tension	Résistance à la pression	Pré-câblée	Quantité		
						SV	DV	
							Bat. tiercé	Bat. droit
EFF 331	EFF	3,5 W	24 ou 48 V	5000 N	non	1	1	2
SMA 1 Point *	SEVAX	2,9 W en attente / 3,5 W en action	24 à 48 V	7000 N	oui	1	1	2
SMA 2 points *	SEVAX	5,8 W en attente / 7W en action	24 à 48 V	7000 N	oui	1	1	1
70190	SERSYS	3,5 W	24 ou 48 V	8000 N	non	1	1	2
MF3024.06	MECALECTRO	6 W	24 à 48 V	3000 N	non	1	1	2
VE1000	ABLOY	2,1 W (24V) / 2,6 W (48V)	24 ou 48 V	5000 N	non	1	1	2

* Coffret de raccordement électrique disponible en option avec les serrures SEVAX SMA.

Les organes de verrouillage en applique SEVAX et SERSYS se montent côté paumelles.

La ventouse en applique MECALECTRO peut se monter côté paumelles (avec équerre) ou opposé paumelles.

Le verrou en applique ABLOY se monte côté opposé paumelles.

Dans certains cas, il sera nécessaire de prévoir une cale (bois exotique) entre la gâche et le vantail afin de rattraper le décalage entre le vantail et le parement de l'huisserie.