POLYTECH
Vos mesures sont notre standard
www.polytech-bp.fr

Ax.25

E30/EI30

Organes de fermeture pour double vantaux vitrés

Mode 2

Uniquement dans le cas d'un battement tiercé et dans le plus strict respect des articles de la réglementation incendie les autorisant sous certaines conditions, les organes de fermeture listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes vitrés, avec verrouillages haut et bas sur le vantail secondaire.

Serrures sur ouvrant

serrure 1 point mécanique *	BRICARD série ROBUST axe à 40
	VACHETTE série 450 axe à 50
	VACHETTE D355 axe à 50
	MARQUES série 7250 axe à 50
	JPM série MULTIBAT axe à 50
	BRICARD série 900 axe à 50
	THIRARD série UNIMAX axe à 50

* avec gâche universelle réglable

serrure 1 point électrique *	ABLOY EL565 (têtière 20mm) axe à 50 + jarretière DORMA KU260 (ouv. 110°) ou ABLOY EA280 (ouv. 120°) + boîtier CKELDAS + câble EA218 + gâche pour serrure électrique

* renfort horizontal obligatoire pour passage de câble

Verrouillage du semi-fixe

verrous encastrés à onglet	BRICARD 9 475 105
	BRICARD 4 136 160
crémone pompier	LA CROISEE DS Dualis 7211

Verrou automatique encastré *	HZ31C

* Dans le cas du verrou automatique, l'ouverture du vantail secondaire étant dépendante de celle du vantail de service, en contradiction avec l'article CO45, l'accord préalable du bureau de contrôle est nécessaire.

Dans le cas d'un bloc-porte avec bandeau encastré, vérifier si la largeur du vantail secondaire permet l'installation de verrous encastrés.

Annexe : Ax.25	**Date d'application :** 22/03/16
Version : 1.0	**Date de mise à jour :**