

POLYPHONE F3AC007 SV SA 44dB

Bloc-porte acoustique simple vantail simple action sur huisserie aluminium invisible "INVISIDOOR OUT"

EI30 (feu côté ouverture)

E30 (feu côté opposé ouverture)

MODES 0 & I



EI30 - CSTB RS15-014/B



44(-2;-6)dB avec joint balai double lèvres ou seuil suisse en étanchéité basse - CEBTP BEB2.D.6022-8 sur huisserie bois - Tests effectués sur vantail 2040x930 sur huisserie bois



- Simple action
- Huisserie Alu "INVISIDOOR OUT"
- Charnières invisibles ARGENT ALU
- Plan SVS.47

"INVISIDOOR OUT" désigne un bloc-porte aligné au mur côté couloir et dont l'ouverture se fait côté couloir.

HUISSERIE	Huisserie aluminium invisible en profil "OUT" munie d'un joint d'étanchéité à chaud à l'intérieur des montants et de la traverse et d'un joint d'étanchéité à l'air sur montants et traverse, avec équerres d'angle d'assemblage (livrées) et équerres de fixation au sol (à prévoir par le poseur); huisserie insérée dans l'ossature de la cloison de manière à ce que les parements du bloc-porte et de la paroi soient affleurants côté couloir		
	Section minimale : 60,l x 38,5		Feuillure : 43,l x 8
VANTAIL	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510kg/m³	Ame composite pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé par 3 ou 4 charnières invisibles NEO S-5 de chez ARGENT ALU avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°, équipé d'une serrure magnétique demi-tour, bec de cane ou à cylindre et d'un joint de protection à chaud sur les montants et la traverse haute du vantail ainsi que d'un joint balai double lèvre (plan SVS.47).		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3,6mm	Côté rotation : 0,5 à 4,0mm	Côté serrure : 0,5 à 4,4mm
	Bas : 0,5 à 6,3mm		
CLOISONS	Cloisons plaques de plâtre de type 98/48		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAIL	2240x930					
HORS TOUT	2280x995					
PASSAGE RÉEL**	2242x884					
PASSAGE LIBRE	2242x918					

Une réduction illimitée des dimensions est autorisée. (nous consulter)

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : A3.47	Application : 08/09/2016
Version : 1.2	Mise à jour : 29/11/2023

Equipements		Annexe
OCULI POUR VANTAUX D'EPaisseur 40MM	I à 3 oculi à parclosage bois ou acier avec classement E30 ou EI30	Ax.03 [VI.4]
OCULI ANTI-VANDALISME	I à 3 oculi à parclosage bois avec classement E30 ou EI30 et classement anti-vandalisme allant de P1A à P5A	Ax.74 [VI.1]
MICROVISEURS	Le vantail peut être équipé d'un ou de deux microviseurs	Ax.79 [VI.1]
FERME-PORTES EN APPLIQUE (MODE I)	Ferme-porte en applique à monter côté rotation uniquement (nous consulter afin de prendre connaissance des possibilités d'installation)	Ax.45 [VI.3]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION	Uniquement verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie, ventouse électromagnétique ou verrou électromécanique	Ax.07 [VI.3]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® Plaques de protections aux chocs	Ax.08 [VI.1]
POIGNEE DE TIRAGE	Une poignée de tirage peut être fixée en deux points sur une ou les deux face(s) du vantail. <i>(Poignée(s) et fixations non fournie)</i>	Ax.78 [VI.4]
RATTRAPAGE DU JEU EN TRAVERSE BASSE DE VANTAIL	Système de rattrapage de jeu permettant de compenser le jeu résiduel en traverse basse de vantail dû à un défaut de pose ou de planéité de sol (cas C ou D).	Ax.83 [VI.0]

La largeur minimale du vantail dépend des équipements optionnels encastrés ou en applique pouvant être mis en place (ferme-porte, organe de verrouillage...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.