

POLYFEU 30 DV SA

EI₂30 / DAS

Bloc-porte DAS "petite-enfance" double vantaux égaux simple action avec imposte sur huisseries bois et métallique

MODE 2



EI₂30 - CSTB RS1 I-125



- DVE simple action "petite-enfance"
- Imposte pleine / vitrée
- Recto / Verso
- DVI sur fiche D3.I2
- Plans DIS.13 à 15



certificat n° 131/16/2081

HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m ³ avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 44 x 15 ou 49 x 15 - cas ISO - (Option A)
	Métallique 15/10	Section minimale : 70 x 40 - Profil Banché -	Feuillure : 48 x 15 (Option B)
		Section minimale : 70 x 40 (92 x 40 en cloison légère) - Profil Cloison avec joint d'étanchéité à chaud sur traverse	Feuillure : 48 x 15 (Option C)
VANTAUX	Cadre renforcé en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m ³	Ame pleine pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
IMPOSTE	Imposte pleine de même conception que les vantaux ou vitrée (E30 ou EI ₂ 30), pouvant être fixe, basculante ou démontable. Pour plus de précisions, veuillez consulter les annexes Ax.55 et Ax.56.		
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte sans point de fermeture articulé par 2x3 ou 4 paumelles et équipé d'un joint de protection à chaud sur la traverse haute et en partie supérieure des montants des vantaux. La partie inférieure des montants est équipée d'un joint anti pince-doigts petite-enfance, intégrant le système d'étanchéité à chaud, sur une hauteur max de 1100mm (plans DIS.13 à DIS.15). Jonction supérieure entre les vantaux par battement tiercé. Jonction entre les vantaux et l'imposte par battement tiercé (hors cas traverse intermédiaire). Imposte équipée d'un joint de protection à chaud sur toute sa périphérie. Option joint isophonique au battement en partie supérieure et/ou sur battement tiercé entre vantaux et imposte		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3,0mm	Côté rotations : 0,5 à 2,0mm	Côté serrure : 0,5 à 2,0mm
	Bas : 1,0 à 7,0mm		
ASSERVISSEMENT	Ferme-portes en applique + ventouses en applique / ferme-portes en applique + bandeau / ferme-portes débrayables / opérateurs (voir systèmes de refermeture disponibles au verso)		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAUX	vantaux 2500x1230+1230	imposte 833x2448	vantaux 2500x1230+1230	imposte 833x2448	vantaux 2240x1230+1230	imposte 833x2448
HORSTOUT	3212x2534	3212x2534	3206x2522	3206x2522	3093x2502	3093x2502
PASSAGE RÉEL**	sous imposte 2493x2344	sous huisserie 3156x2344	sous imposte 2493x2344	sous huisserie 3156x2344	sous imposte 2233x2344	sous huisserie 3053x2344
PASSAGE LIBRE	sous imposte 2493x2422	sous huisserie 3156x2422	sous imposte 2493x2422	sous huisserie 3156x2422	sous imposte 2233x2422	sous huisserie 3053x2422

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatils dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : D3.II Application : 13/06/2012
Version : 3.3 Mise à jour : 21/03/2023

Dimensions validées (mm)					
Produit	Ferme-porte	Hauteur vantaux		Largeur vantaux égaux	Angle ouverture
		Mini	Maxi		
Ferme-porte bras compas asservissement séparé, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W					
D3002	GR150	1840	2500	490 à 1100	170°
	GR300	1840	2500	500 à 1230	
D3004	HL100 F3	1840	2500	480 à 950	170°
	HL100 F4	1840	2500	951 à 1100	
D3006	TS Profil	1840	2500	480 à 950	170°
	TS68 F	1840	2500	460 à 1100	
	TS71	1840	2500	510 à 1100	F3 : 170° / F4 : 105°
	TS83	1840	2500	510 à 1230	
Ferme-porte à glissière asservissement séparé, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W					
D3102	GR400	1840	2500	740 à 950	170°
	GR500	1840	2500	740 à 1230	
D3104	HL105 F3	1840	2500	680 à 950	170°
	HL105 F4	1840	2500	951 à 1100	
	IL305	1840	2500	630 à 1230	
D3106	TS90	1840	2500	570 à 950	160°
	TS91	1840	2500	740 à 950	
	TS92	1840	2500	740 à 1100	170°
	TS93	1840	2500	740 à 1230	
Bandeau UCS-V2, 24 ou 48V, rupture: 3,1W ou émission 6,5W					
D3202	GR400	1840	2500	700 à 950	Rupt. : 130° Emi. : F3 : 130° / F4 et 5 : 110°
	GR500	1840	2500	700 à 1230	
Bandeau BCS 2000-2, 24 ou 48V, rupture: 24V (2,6W), 48V (2,9W) ou émission 6W					
D3204	HL105 F3	1840	2500	630 à 950	F3 et 4 : 160° F5 : 130°
	HL105 F4	1840	2500	951 à 1100	
	IL305	1840	2500	630 à 1230	
Bandeau G-SR-EMF, 24 ou 48V, rupture, avec ventouse intégrée: EMF1: 24V (1,4W), 48V(2,2W)					
D3206	TS91	1840	2500	680 à 950	130°
	TS92	1840	2500	680 à 1100	
	TS93	1840	2500	680 à 1230	
Opérateur ED100, 230V, 120W / ED250, 230V, 240W					
D3402	ED100	1840	2500	730 à 950	110°
	ED250	1840	2500	951 à 1230	
Ferme-porte débrayable TS 99 FL en configuration double ou associée, 24V, 48V (avec boîtier abaisseur de tension: 1,1W) 2 W / FP deb. et sélecteur G-SR					
D3404	TS 99 FL + TS 99 FL	1840	2500	679 à 1230	Ouvrant : 150° Semi-Fixe : 130°
	TS 99 FL + TS91	1840	2500	679 à 950	
	TS 99 FL + TS92	1840	2500	679 à 1100	
	TS 99 FL + TS93	1840	2500	679 à 1230	
Ferme-porte débrayable GR500 FS en configuration double ou associée, 24V, 48V 2,6 W / FP deb. et sélecteur SLVY2					
D3406	GR500 FS + GR500 FS	1840	2500	665 à 1230	Ouvrant : 150° Semi-Fixe : 130°
	GR500 FS + GR400	1840	2500	665 à 950	
	GR500 FS + GR500	1840	2500	665 à 1230	

Dans le cas de battement tiercé, pour les bloc-portes avec ferme-portes en applique bras-compas / bras glissière ou ferme-portes débrayables avec glissière, un entraîneur de sécurité et un sélecteur de fermeture sont fournis et doivent être mis en place.

Dans le cas de ferme-porte en applique avec bras glissière, possibilité d'avoir en option les sélecteurs linéaires suivants: SLW2 (D3102), SL2000 (D3104), G93 G-SR (D3106).

Pour les bloc-portes avec ferme-portes en applique ou débrayables reliés à un bandeau, le sélecteur de fermeture est intégré au bandeau et un entraîneur de sécurité est fourni et doit être mis en place.

Pour les bloc-portes avec opérateurs, le sélecteur de fermeture ESR est à installer entre les 2 opérateurs et un entraîneur de sécurité est fourni et doit être mis en place.

Dans le cas de ferme-portes avec sélecteur linéaire, se référer aux dimensions des ferme-portes avec bandeau.

Penser à l'arrivée de l'alimentation électrique des systèmes de refermeture ou bandeaux et veiller à ce que la longueur de ces derniers ne dépasse pas la largeur de l'imposte.

Equipements		Annexe
ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES	Paumelles acier ou inox	Ax.01 [VI.1]
ORGANES DE FERMETURE POUR DOUBLE VANTAUX	En option et uniquement dans le cas d'un battement tiercé et dans le plus strict respect des articles de la réglementation incendie les autorisant sous certaines conditions, une serrure à point axe à 40, 50 ou 120 ou une serrure électrique ou une serrure à rouleau ou une serrure avec barre anti-panique, avec verrouillages haut et bas sur le semi-fixe	Ax.02 [VI.2]
OCULI POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 40MM	1 à 3 oculi à parclochage bois, acier ou inox avec classement E30 ou EI30	Ax.03 [VI.3]
OCULI ANTI-VANDALISME	1 à 3 oculi à parclochage bois avec classement EW30 ou EI30 et classement anti-vandalisme allant de P1A à P5A	Ax.74 [VI.0]
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE	EFF EFF type 10400 à bille plastique ou acier, sur HB uniquement, dans les montants rotation	Ax.04 [VI.0]
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES	Pour les bloc-portes avec asservissement séparé, deux ventouses électromagnétiques encastrées ou murales, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture ou impulsion. Possibilité de deux ventouses au sol, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement rupture. Pour les bloc-portes avec bandeau, ces dernières sont intégrées au bandeau.	Ax.05 [VI.2]
BOÎTIERS DE CONNEXION	Avec ou sans bouton ARI (sur boîtier ou déporté)	Ax.06 [VI.0]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION	Uniquement verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie, ventouse électromagnétique ou verrou électromécanique	Ax.07 [VI.1]
IMPOSTE PLEINE E30/EI30	Imposte pleine de même nature et conception que le vantail pouvant être fixe, basculante ou démontable	Ax.55 [VI.0]
IMPOSTE VITREE E30 ou EI,30	Imposte vitrée constituée d'un cadre de densité minimale 680 kg/m ³ et d'un vitrage E30 ou EI,30 pouvant être fixe, basculante ou démontable	Ax.56 [VI.0]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH®. Plaques de protections aux chocs	Ax.08 [VI.1]

Les largeurs minimales des vantaux dépendent des équipements encastrés ou en applique à mettre en place (ferme-porte, sélecteur de fermeture, organe de verrouillage...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.