

VISIOTECH 30 SV VV F3D027

Bloc-porte vitré DAS simple vantail va et vient sur pivot linteau SEVAX LUCIFER

**E30 / EI30
DAS
MODE 2**



EI30 - CSTB RS14-023



- Va et vient
- Recto / Verso
- SEVAX LUCIFER
- Force 3
- Plans SVV.23, 24 et 34 (APD) et 29, 30 et 37 (PF)



certificat n° 131/16/2083

HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m ³ avec étanchéité à chaud sur montants et traverse	Section minimale : 118x56 (montants) ; 118x70 (traverse)
VANTAIL	Cadre double en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m ³	Parements en MDF bruts ou prépeints Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Vitrage EI30 Pyrobel 16 ou en option E30 Pyrobelite 10 (classement 2B2 - comportement en cas de bris) à parclosage bois de faible section pour vantail de 40mm d'épaisseur (clair de vitrage : 1821x711 pour vantail 2040x930 -plan SVV.23-). Possibilité d'ajouter un renfort horizontal axé au maximum à mi-hauteur du vantail avec, en partie supérieure, une zone vitrée, et en partie inférieure, une zone vitrée (plan SVV.24) ou pleine (plan SVV.34). Dans le cas de la partie inférieure pleine, la partie supérieure est composée uniquement d'un vitrage Pyrobel 16.	
JEUX DE MONTAGE	Haut : 2 à 3mm Bas : 4 à 6mm	Côté rotation : 3 à 5mm Côté serrure : 20 à 24mm (avec joint anti pince-doigts) ou 5 à 10mm (avec joint pare-fumée)
ASSERVISSEMENT	Pivot linteau SEVAX LUCIFER avec ventouse intégrée, sous tension d'alimentation 24V ou 48V (au choix), en fonctionnement à rupture (consommation : 3,5W).	
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de configuration minimale 98/48, 98/62 ou 72/36	

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES					
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C
VANTAIL	2040x1020		2040x1020		
HORSTOUT	2118x1154		2118x1137		
PASSAGE RÉEL**	2048x956		2048x939		
PASSAGE LIBRE	2048x1042		2248x1025		

OPTION A: joint anti pince-doigt sur montant du vantail côté fermeture

OPTION B: joint pare-fumée sur montant du vantail côté fermeture

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : D3.I14	Application : 29/11/2016
Version : 1.1	Mise à jour : 25/04/2024

Dimensions validées (mm)					
Produit	Pivot	Hauteur vantail		Largeur vantail	Angle ouverture
		Mini	Maxi		
Pivot linteau asservi, 24 ou 48V, rupture : 3,5W					
DV3313	LUCIFER	1840	2040	625 à 1020	110°

Equipements		Annexe
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE	EFF EFF type 10400 à bille acier en traverse haute ou sur le montant rotation de l'huissierie bois	Ax.04 [VI.5]
BOÎTIERS DE CONNEXION	Avec ou sans bouton ARI (sur boîtier ou déporté)	Ax.06 [VI.2]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES VA-ET-VIENT	Verrouillage encastré en traverse haute d'huissierie de type serrure motorisée asservie ou gâche électrique. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie.	Ax.26 [VI.3]
MESURES CONSERVATOIRES DES ORGANES DE VERROUILLAGE ENCASTRES SUR BLOCS-PORTES VA-ET-VIENT	Suivant l'organe de verrouillage choisi, celui-ci peut-être mis en place ultérieurement grâce à une mesure conservatoire. Nous consulter.	Ax.90 [VI.1]
GRILLE INTUMESCENTE POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 40MM	Dans le respect des exigences relatives à la réglementation incendie en vigueur, une grille de ventilation coupe-feu "VENTILODICEV40" de dimensions maxi 600x600 (Lxl) dans le cas d'un vantail avec partie basse pleine uniquement.	Ax.60 [VI.1]
RAINURES SUR HUISSIERIE BOIS	Rainure tapée ou joint creux sur montants et traverse d'huissierie bois. Nous consulter concernant la compatibilité des rainures avec les équipements souhaités	Ax.75 [VI.3]
FINITIONS VISIOTECH	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH®. Plaques de protections aux chocs en PVC ou inox. Cas des vantaux avec renfort horizontal et partie inférieure vitrée ou pleine, nous consulter.	Ax.76 [VI.0]
MODIFICATION DE L'ASSEMBLAGE ENTRE BLOCS-PORTES	Les blocs-portes sur huissierie bois peuvent être assemblés deux à deux par un de leur montant plat contre plat ou sur poteau intermédiaire	Ax.77 [VI.0]
PAROIS SUPPORT - MONTAGE DES BLOCS-PORTES EN PAROI SUPPORT	Le bloc-porte peut être posé en paroi support. Concernant sa pose en couloirs ou en refend se reporter à l'annexe Ax-89	Ax.88 [VI.1]
PAROIS SUPPORT - MONTAGE DES BLOCS-PORTES EN COULOIRS OU EN REFEND	Le bloc-porte peut être posé en couloirs ou en refend. Concernant sa pose en paroi support se reporter à l'annexe Ax-88	Ax.89 [VI.1]
Equipements hors certification NF		
POIGNEE DE TIRAGE	Une poignée de tirage de 1000 mm de hauteur maximum peut être fixée en deux points sur chaque face du vantail. (Poignée (s) et fixations non fournies)	Ax.78 [VI.4]
RATTRAPAGE DU JEU EN TRAVERSE BASSE DE VANTAIL E30/EI30	Système de rattrapage de jeu permettant de compenser le jeu résiduel en traverse basse de vantail dû à un défaut de pose ou de planéité de sol. Cas B uniquement.	Ax.83 [VI.0]

La largeur minimale du vantail dépend des équipements encastrés ou en applique à mettre en place (organe de rotation et de verrouillage, contact à bille...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

Plans

- SVV.23 Bloc-porte vitré simple vantail Ep.40 va et vient avec jonction anti pince-doigt et pivot linteau SEVAX sur huissierie bois
- SVV.24 Bloc-porte vitré simple vantail Ep.40 va et vient avec jonction anti pince-doigt, renfort horizontal et pivot linteau SEVAX sur huissierie bois
- SVV.34 Bloc-porte vitré simple vantail Ep.40 va et vient avec partie basse pleine, jonction anti pince-doigt et pivot linteau SEVAX sur huissierie bois
- SVV.29 Bloc-porte vitré simple vantail Ep.40 va et vient avec jonction pare fumée et pivot linteau SEVAX sur huissierie bois
- SVV.30 Bloc-porte vitré simple vantail Ep.40 va et vient avec jonction pare fumée, renfort horizontal et pivot linteau SEVAX sur huissierie bois
- SVV.37 Bloc-porte vitré simple vantail Ep.40 va et vient avec partie basse pleine, jonction pare fumée et pivot linteau SEVAX sur huissierie bois