

## POLYFEU I20 SV SA FI2D038

### EI120

**Bloc-porte simple vantail simple action sur huisserie bois**

## MODES 0 & I



EI120 - CSTB RS15-012/B



- Recto / Verso
- Simple action
- Plan SVS.50

<b>HUISSERIE</b>	Bois exotique massif de densité minimale 600 kg/m <sup>3</sup> avec étanchéité à chaud et joint isophonique sur montants et traverse		
	Section minimale : 98 x 56		Feuillure : 80 x 15
<b>VANTAIL</b>	Cadre en bois exotique massif de densité minimale 600 kg/m <sup>3</sup>	Ame composite pour vantail de 72mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
<b>FERRAGE ET BATTEMENT</b>	Bloc-porte articulé par 3 ou 4 paumelles Picarde 160x80 équipé d'une serrure 1 point axe à 50 et d'un joint de protection à chaud sur les montants et les traverses haute et basse du vantail (plan SVS.50).		
<b>JEUX DE MONTAGE</b>	Haut : 0,5 à 3,7mm	Côté rotation : 0,5 à 3,2mm	Côté serrure : 0,5 à 3,5mm
	Bas : 0,5 à 6,0mm		
<b>CLOISONS</b>	Maçonnerie traditionnelle ou murs banchés		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES						
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
<b>VANTAIL</b>	2576x968	2325x1070				
<b>HORSTOUT</b>	2624x1050	2373x1152				
<b>PASSAGE RÉEL**</b>	2568x903	2317x1005				
<b>PASSAGE LIBRE</b>	2568x938	2317x1040				

Avec une surface de passage libre maxi de 24224 cm<sup>2</sup>

Une réduction illimitée des dimensions est autorisée. (nous consulter)

\*\* Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT**  
\* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**CERTIFICATION PEFC OU FSC®**  
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : FI2.01	Application : 18/11/2016
Version : 1.0	Mise à jour :

La largeur minimale du vantail dépend des équipements en applique à mettre en place (ferme-porte), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

<b>Equipements</b>		<b>Annexe</b>
<b>FERME-PORTES EN APPLIQUE (MODE I)</b>	ferme-portes bras-compas ou bras glissière	Ax.67 <small>[V1.0]</small>
<b>ORGANES DE FERMETURE POUR SIMPLE VANTAIL</b>	Une serrure 1 point axe à 50 ou une serrure électrique ou une serrure avec barre anti-panique	Ax.63 <small>[V1.0]</small>
<b>OCULI POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 72MM</b>	1 à 2 oculi à parclosage bois avec classement EI20 ou EI120	Ax.50 <small>[V1.0]</small>
<b>CONTACTS DE POSITION DE SECURITE</b>	EFF EFF type I0400 à bille plastique ou acier dans le montant rotation	Ax.04 <small>[V1.0]</small>